

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1846/UBND-KTN

Quảng Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2017

V/v hạ mực nước hồ thủy điện Đak Mi
4 để xử lý sạt lở móng trụ số 05 đường
dây 220 kV Đak Mi 4 - Thạnh Mỹ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi

Sau khi xem xét đề nghị của Công ty cổ phần thủy điện Đak Mi tại Công văn số 36/CT-XVH ngày 20/3/2017; đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 403/SCT-QLNL ngày 12/4/2017; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Việc dừng vận hành phát điện NMTĐ Đak Mi 4 để sửa chữa tuyến đường dây 220kV đầu nối Nhà máy thủy điện Đak Mi 4 vào Trạm 500 kV Thạnh Mỹ từ ngày 26/4/2017 đến hết ngày 05/5/2017 nằm trong thời kỳ sử dụng nước bình thường theo Quy trình vận hành Liên hồ chứa lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn theo Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 07/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Quy trình 1537) và trong thời gian hạ du không có nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất nông nghiệp theo Kế hoạch số 1883/SNN&PTNT-CCTL ngày 30/12/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Với lý do trên, UBND tỉnh thống nhất với đề nghị của Sở Công Thương, Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi và cho phép hạ mực nước hồ thủy điện Đak Mi 4 về cao trình 252 m từ 07 giờ ngày 26/4/2017 đến hết ngày 05/5/2017 để phục vụ xử lý sạt lở móng trụ số 05 đường dây 220 kV Đak Mi 4 - Thạnh Mỹ.

2. Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi có trách nhiệm:

- Làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia để được sự thống nhất và giải quyết các vấn đề liên quan;


- Trong thời gian dừng máy phát điện, yêu cầu phải liên tục xả qua công xả sâu đảm bảo lưu lượng yêu cầu tại Quy trình 1537;

- Sau khi chạy máy phát điện trở lại (ngày 06/5/2017), yêu cầu vận hành Nhà máy thủy điện Đak Mi 4 với mực nước hồ tuân thủ đúng theo Quy trình 1537./. *rs*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và MT (B/c);
- Bộ Công Thương (B/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Tập đoàn Điện lực VN;
- Các Sở: CT, NN&PTNT;
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu VT, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



rs
*** Huỳnh Khánh Toàn**